

PPU spol. s r. o.
Ing. Tomáš Vejražka
Vyžlovská 36/2243
100 00 Praha 10

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
1517/20/KSUS/KLT/BALE

Vyřizuje/telefon
L.Balejová / 702 229 503

Praha
9.6.2020

Věc: **Vyjádření k projektové dokumentaci na akci – „Nové chodníky podél ulice Pražské, mezi ulicí U Hřbitova a Hořelickou, Loděnice“**


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (*dále jen KSÚS*), příspěvková organizace, jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje vlastníka stavby silnice II/605 na pozemku parcelní číslo 890/1, 48/10, 48/17 a 877/13 k.ú. Loděnice, předkládá následující vyjádření k projektové dokumentaci pro společné uzemní a stavební řízení výše uvedené stavby:

- stavba bude povolena odborem dopravy MěÚ Beroun a odsouhlasena DI PČR
- **stavba chodníků nesmí zúžit stávající živičný povrch silnice II/605**
- **součástí stavby chodníků bude i úprava krajnice podél obruby chodníku, tak aby byl zajištěn dostatečný odvod povrchové vody z komunikace a nedocházelo tak k závadě na silnici t.j. zejména zatékání vody do konstrukčních vrstev silnice a jejímu následnému podmačování**
- souhlasíme s úpravou systému odvodnění pomocí nových vpustí (čištění a následná údržba těchto vpustí bude plně ve správě obce Loděnice
- v případě zřízení nových připojení na silnici budou provedena taková opatření, aby nedocházelo k vytékání dešťových vod ze soukromých pozemků na výše uvedenou komunikaci
- **stavba nových chodníků a odvodnění nesmí narušit stávající odtokové poměry silnice II/605, v případě nefunkčního odvodnění silnic zajistí investor odstranění této komunikační závady na své náklady**
- realizaci stavby a případné osazení nového dopravního značení – vodorovné i svislé, zajišťuje a hradí žadatel v souladu s příslušnými normami a TP

- Následnou údržbu středního dělicího ostrůvku v rozsahu předloženého projektu bude zajišťovat vlastník chodníků na základě „Dohody o údržbě stavby“. Tato dohoda musí být s naší organizací uzavřena před zahájením stavebních prací.
 - toto vyjádření má platnost dva roky a stanovuje technické podmínky, ale není souhlasem s povolením stavby chodníků na pozemku parcelní číslo 890/1, 48/10, 48/17 a 877/13, k.ú. Loděnice ve vlastnictví Středočeského kraje. Povolení stavby musí před vydáním stavebního povolení schválit Rada Středočeského kraje a současně bude řešen smluvní vztah na převod části pozemku pod stavbou chodníků z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví budoucího vlastníka chodníku. O schválení povolení stavby požádá investor stavby prostřednictvím KSÚS Praha (vyřizuje pí. Herinková tel. 702 093 681).
- obec Loděnice dodá podklady pro žádost na Středočeský kraj:
- soupis pozemků
 - výměru trvalého či dočasného záboru
 - souhlas zastupitelstva obce s bezúplatným převodem pozemků po geodetickém zaměření skutečného stavu (GP hradí investor)
 - koordinační situace
 - snímek z KM a LV
- v případě zásahu do konstrukčních vrstev silnic budou tyto vrstvy obnoveny v plném rozsahu
 - stavebník nebude následně po Středočeském kraji potažmo po KSÚS požadovat opatření k eliminaci vlivů vznikajících provozem a způsobem letní a zimní údržby na silnici II/605
 - při stavebních pracích nesmí být ohrožena stabilita přilehlého silničního tělesa a silničního značení a také nesmí docházet ke znečištění výše uvedené silnice
 - případné škody způsobené na silničním majetku budou stavebníkem odstraněny na jeho náklady
 - záruční doba na obnovenou konstrukci vozovky, nebo pomocného pozemku v místě opravy činí 60 měsíců
 - dodavatel vyzve pracovníka KSÚS k převzetí staveniště před zahájením stavby a k převzetí silnic po dokončení stavby.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, ⑧
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



Karel Motal
vedoucí TSÚ - oblast Kladno